

# Sjekkliste: Kontroll av pulverapparat

Jevnlig kontroll av brannslukkingsutstyret er viktig. Følg disse rådene og bli trygg på at pulverapparatet fungerer som det skal.

## 1. PULVERINNHold

Pulverapparatet skal inneholde minimum 6 kg. pulver for å være godkjent som slukkeutstyr.

## 2. SYNLIG BRUKSANVISING

Bruksanvisningen skal være synlig og apparatet skal monteres på et synlig sted i hjemmet.

## 3. TRYKK

Sjekk at det er trykk i apparatet – pilen på trykkmåleren skal være i det grønne feltet.

## 4. SLANGE OG MUNNSTYKKE

Sjekk at slangen er montert fast i apparatet, at den er hel og har et munnstykke.

## 5. SIKRING

Sjekk at sikringen er montert og at plomberingen ikke er brutt.

## 6. VEDLIKEHOLD

Vedlikehold apparatet ved å snu det minst to ganger i året.

## 7. SERVICE

Pulverapparater skal til service hvert 10 år, men skal kontrolleres av fagkyndig person hvert 5 år.

**!** Er pulverapparatet ditt eldre enn 10 år anbefaler vi at du bytter til et nytt apparat med skum. TrygVesta anbefaler skumapparat. Skum skaper mindre etterskader enn pulver, da skummet legger seg på brannstedet, kveler flammen og kjøler ned.