

# Sjekkliste: Kontroll av skumapparat

Jevnlig kontroll av brannslukkingsutstyret er viktig. Følg disse rådene og bli trygg på at skumapparatet fungerer som det skal.

## 1. FROSTFRI OPPBEVARING

Skumapparatet skal oppbevares på et frostfritt sted.

## 2. SKUMINNHOLD

Skumapparatet skal inneholde minimum 9 liter skum for å være godkjent som slokkeutstyr.

## 3. SYNLIG BRUKSANVISING

Bruksanvisningen skal være synlig og apparatet skal monteres på et synlig sted i hjemmet.

## 4. TRYKK

Sjekk at det er trykk i apparatet – pilen på trykkmåleren skal være i det grønne feltet.

## 5. SLANGE OG MUNNSTYKKE

Sjekk at slangen er montert fast i apparatet, at den er hel og har et munnstykke.

## 6. SIKRING

Sjekk at sikringen er montert og at plomberingen ikke er brutt.

## 7. ETTERFYLLING AV SKUM ETTER BRUK

Husk at skum må etterfylles etter bruk.

## 8. SERVICE

Skumapparater skal til service hvert 10 år, men skal kontrolleres av godkjent firma hvert 5 år.